

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE YQUEBEUF
Hameau Colmare
76690 YQUEBEUF

Rouen, le 30 décembre 2014

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. SOURCES CAILLY VARENNE BETHUNE

Prélèvement 00184691
Unité de gestion SYN. SOURCES CAILLY VARENNE BETHUNE (UGE 0234)
Installation ST MARTIN OSMONVILLE (UDI 000511)
Point de surveillance Point communal (S 0000001515)
Commune YQUEBEUF
Localisation exacte SALLE DES FETES. CUISINE

Prélevé le : mardi 16 décembre 2014 à 10h30
par : MARION HODIESNE
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : CS

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Chlore libre	0.43 mg/LCl ₂				
Chlore total	0.45 mg/LCl ₂				
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.10 NFU				2.00
Température de l'eau	8,3 °C				25.00
Conductivité à 25°C	635 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7,3 unitépH			6.50	9.00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00184757

Référence laboratoire : E.2014.22337-10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	26,4 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00184691)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/le Directeur Général de l'ARS
Signé

Le technicien sanitaire
Mme GRANDSIRE